



INFO

Nesprávná montáž, instalace, údržba nebo obsluha mohou vést k nebezpečným situacím.

Tento výpis z dokumentu nenahrazuje úplné podklady. Nedodržení zbavuje výrobce kování záruky.

► Dodržujte kompletní pokyny pro montáž, údržbu a provoz (IMO_302).

Kontrola oken a balkónových dveří

Kontaktní prvek může být použit ve spojení s monitorovacími zařízeními.

Montážní pokyny

- Nemontujte kontaktní prvek těžkým nástrojem (např. kladivem).
- K montáži kontaktního prvku nikdy nepoužívejte akumulátorový nebo pneumatický šroubovák, a to ani v bezprostřední blízkosti kontaktního prvku (silné vibrace). Připojení musí provádět vyškolený odborný personál.
- Nezapínejte indukční ani kapacitní zatížení.

Dopravní pokyny

- MVS - kontaktní prvek je citlivý elektromechanický díl.
- Během přepravy, skladování a provozu jej nevystavujte mechanickému namáhání, úderům, nárazům, nebo velkému teplotnímu a elektrickému přetížení.

Technická data

- Typ kontaktu: uzávěr, beznapěťový
- Napětí: $U_{max} = 30 \text{ V DC / AC}$
- Spínací proud: $I_{max} = 200 \text{ mA}$
- Čistě ohmické zatížení spínacího výkonu:
 $P_{max} = 3 \text{ W } (=U \times I)$
- Druh krytí: IP67 podle DIN 40050
- Třída ochrany životního prostředí: III podle VdS 2110
- Barva pouzdra: RAL 7035 (světle šedá)
- Kabel: LIYY 3x0,14 mm²
- Rozsah teploty: -25 °C až +70 °C
při pevně položeném kabelu

Schéma zapojení

