

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Výrobek:

Stavebnice vchodových sendvičových dveří **Klasik 68 – Sonitus** je určena jako výplň stavebního otvoru mezi vnitřním vytápěným a venkovním prostorem. Plní funkci tepelně izolační, zvukově izolační a ochranu před povětrností. Výrobky jsou bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce: R.T. kování a.s.

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29149011
DIČ: CZ29149011

Systém POSV: Systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Centrální laboratoř, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, zkušebna Teplice, provedl posouzení vlastností výrobku podle systému 3 a vydal **Protokol o zkoušce č. 040-055653 – měření laboratorní vzduchové neprůzvučnosti** dle norem

Deklarované vlastnosti dle ČSN EN ISO 10140-2:2011 a ČSN EN ISO 1040-4:2011

Vzorek	Jednotky	Stanovená hodnota	
		R_w (C;C _{tr})	Opakovatelnost Reprodukovatelnost
			Rozšířená nejistota měření U
VZ040171586 Vchodové dveře, dveřní křídlo plné hladké typ Klasik 68 - Sonitus	dB	37 (-2;-5) 37,0 (-2,0;-5,4)	1 dB 3 dB ± 1,0 dB

Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a vydává se na výhradní odpovědnost výrobce.

V Novém Městě na Moravě dne 17. 8. 2017