



Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1

vydává žadateli:

R. T. kování a.s.
Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29 14 90 11

OSVĚDČENÍ

č.: 3428/2020

na výrobek

Dřevo-hliníkové vchodové dveře Aluron GEMINI, 92mm

výrobce: R. T. kování a.s., Kříčkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. vydává žadateli toto osvědčení na základě Protokolu o zkoušce typu výrobku č. 1393-CPR-1255 ze kterého vyplývá, že výrobek splňuje podmínky **ČSN EN 14351-1+A2**.

Vlastnost	Klasifikační nebo zkušební postup	Deklarovaná hodnota	
Odolnost proti zatížení větrem	EN 12210	třída C4	
Průvzdušnost	EN 12207	třída 4	
Vodotěsnost	EN 12208	třída 5A	
Součinitel prostupu tepla	EN ISO 10077-1	dveře KLASIK	$U_D = 0,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
		dveře EXCLUSIV	$U_D = 0,81 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Osvědčení je platné pouze při předložení výše citovaných dokumentů. Při skončení jejich platnosti nebo při změně složení výrobku je toto osvědčení neplatné.

Platnost tohoto osvědčení se omezuje na 3 roky, tj. do 1. prosince 2023. Na základě tohoto certifikátu může výrobce k výrobkům shodným s certifikovaným výrobkem přikládat doklad o jejich shodnosti s výše uvedeným dokumentem.



J. Beránková

Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí střediska certifikace

V Praze dne 1. prosince 2020

